

# 天水市公安局 UPS 蓄电池更换项目二次更正公告



天水市公共资源交易中心受天水市公安局的委托,对其委托的天水市公安局 UPS 蓄电池更换项目以询价的方式进行采购,招标编号: TGXJ2024-012,公告首次发布时间 2024 年 11 月 4 日,现对招标文件中的采购需求第二次作出进行更正,具体如下:

## 一、原招标文件 第二部分 技术参数

- 1:名称:蓄电池,规格型号:12V200AH,
- 2:电池架:规格型号, C20
- 3:线览:规格型号:RVV
- 4:质保期 5 年
- 5:数量 1 个

## 二、现申请改正为:

设备名称	技术规格	数量	单位
蓄电池	1. 产品参数:容量:12V/200AH。密封反应率 $\geq 98\%$ 、充电过程中遇明火,不引燃,不引爆。 2. 产品必须具有国家权威机构出具的信息通信设备抗震性能合格证(8、9 烈度抗震性能检测),需提供同系列蓄电池第三方的高温加速寿命试验检验报告。 3. 产品实际设计浮充寿命须大于 10 年,并提供产品的高温浮充寿命检测报告第三方的检验报告。	80	块
电池架	单个能内置 20 只 12V200AH 蓄电池	4	个
线缆	RVV 蓄电池连接线	4	套

## 三、其他内容不变

## 四、采购项目联系人及联系方式:

采购人：天水市公安局  
地址：甘肃省天水市秦州区岷峪路公安大楼  
邮编：741000  
联系人：曹萍  
联系电话：0938-8886101  
集采机构：天水市公共资源交易中心  
地址：天水市秦州区建设路 185 号  
邮编：741000  
联系人：吴航  
联系电话：8330335



天水市公共资源交易中心  
2024 年 11 月 5 日