

甘南州草原极高火险区(高火险区)建设项目

更正公告



一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GNJY-ZC-2024-165

原公告的采购项目名称：甘南州草原极高火险区(高火险区)建设项目

首次公告日期：2024-08-23 16:34

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：一、原招标文件中提交投标文件截止时间、开标时间：2024年9月18日09:10分（北京时间），现更正为：提交投标文件截止时间、开标时间：2024年9月26日09:10分（北京时间）

二、原招标文件第三章 采购内容及要求第四包：草原防火灭火设备 （5、消防接力水泵：1、发动机型式：单缸二冲程强制水冷和自然风混合冷却式发动机，发动机排量 $\geq 150\text{cc}$ ；2、★发动机最大功率 $\geq 15\text{HP}/9000\text{r}/\text{min}$ ；3、★扬程 ≥ 150 米；出水口压力 $\geq 3.0\text{MPa}$ ；4、★最大射程 ≥ 39 米，最大吸深 $\geq 5\text{m}$ ；5、汽油机综合油耗 $\leq 3.5\text{L}/\text{h}$ ；6、发动机冷机启动性能 $\leq 8\text{s}$ ；7、油箱容积 $\geq 24\text{L}$ ；8、最大流量 $\geq 430\text{L}/\text{min}$ ；9、工况1：额定压力 0.5Mpa 时额定流量 $\geq 330\text{L}/\text{min}$ ；10、工况2：额定压力 1.0Mpa 时额定流量 $\geq 275\text{L}/\text{min}$ ；11、工况3：额定压力 1.5Mpa 时额定流量 $\geq 190\text{L}/\text{min}$ ；12、工况4：额定压力 2.0Mpa

时额定流量 $\geq 115\text{L}/\text{min}$;13、工况 5: 额定压力 2.5Mpa 时额定流量 $\geq 50\text{L}/\text{min}$;14、工况 6: 额定压力 2.8Mpa 时额定流量 $\geq 20\text{L}/\text{min}$;15、最大压力工况时机体应无渗漏;16、可背负、可手提。水泵之间可串联、并联可达更远距离输水灭火; 17、10m 处噪音 $\leq 101\text{dB}(\text{A})$; 18、启动方式: 防水拉绳启动和一键式电启动方式; 电启动马达必须安装在主机上(不得分体), 电启动马达与主机连接处为整体模具, 防止进水, 不得后期改装; 19、水泵净质量 $\leq 15\text{kg}$ (不含电启动装置); 20、三级离心式水泵, 防腐处理的铝合金材质; 21、背架材质: 采用 304# 不锈钢焊接, 无锈斑, 经过防锈处理; 22、配置附件: 配有水泵专用的多功能行军附件背包。附件包含: 引水泵、启动电池, 单独附件背包。30 米水带。

现更正为: 5、消防接力水泵: 1、工况 1 压力 $\text{MPa} \geq 0.7$; 流量 $\text{L}/\text{s} 2.0$; 射程 $\text{m} \geq 25$; 2、工况 2 压力 $\text{MPa} \geq 1.0$; 流量 $\text{L}/\text{s} 1.6$; 射程 $\text{m} \geq 21$; 3、最大工作压力 $\text{MPa} \geq 1.6$; 4、最大扬程 $\text{m} \geq 150$; 5、最大射程 $\text{m} \geq 35$; 6、进水口直径 $\text{mm}; 50$; 7、出水口直径 $\text{mm}; 40$; 8、最大流量 $\text{L}/\text{s} \geq 5$; 9、引水高度 $\text{m} \geq 5$; 10、手泵引水时间 $\text{s} \leq 30$; 11、离心泵形式: 三级离心泵; 12、叶轮材质: 金属材质, 须经防腐和硬化处理; 13、发动机形式 二冲程、风冷汽油发动机; 14、发动机排量 $\text{CC} : 134$; 15、发动机功率 $\text{HP}/\text{rpm} -8/7000$; 16、最大油耗 $\text{L}/\text{h} -3$; 17、整机质量 $\text{kg} \leq 15$; 18、保护装置 有防超速保护自动复位功能; 19、化油器 具有防水防尘功能; 20、进水管滤水器 悬浮

式；21、启动 手拉启动和一键式电启动；22、启动性能 $s \leq$
30；23、外观、标志与包装 符合 Q/QN005-2014 规定。）

更正日期：2024-09-10

三、其他补充事宜

其它内容不变

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：甘南州林业和草原局

地 址：甘肃省合作市卓尼西路

联系方式：0941-8212607

2. 采购代理机构信息

名 称：甘南南卡项目管理有限公司

地 址：甘肃省甘南州合作市当周街道卓尼路社区通钦街 831 号
15 号楼 4 单元一层 03 号商铺（美森家园内）

联系方式：19994125757

3. 项目联系方式

项目联系人：沙敬业

电 话：0941-8212607